	EQUIPEMENT DE TYPE 4	EQUIP. DE TYPE 3	EQUIP. DE TYPE 2B	EQUIP. DE TYPE 2A	EQUIP. DE TYPE I
ETABLISSEMENT CONCERNE	- Etablissement Recevant des Travailleurs : de 1 à 700 pers sans matière inflammable - Gare souterraine ou aérienne : 1 à 300 pers - Salle de spectacle : 1 à 700 pers - Centre Commercial : 1 à 300 pers - Restaurant : 1 à 700 pers - Administration/Banque : 1 à 300 pers - Bibliothèque : 1 à 100 pers - Etablis. d'enseignement : 1 à 300 pers - Salle de Danse/Jeux : 1 à 20 pers - Salle d'exposition : 1 à 300 pers - Etablis, sportif couvert ; 1 à 700 pers - Etablissement de culte - Musée : 1 à 1500 pers	- Etablissement Recevant des Travailleurs : plus de 50 pers avec matière inflammable ou plus de 700 pers - Salle de spectacle : 701 à 1500 pers - Centre Commercial : 300 à 700 pers - Restaurant : 700 à +1500 pers - Administration/Banque : 300 à 700 pers - Salle d'exposition : 300 à 700 pers - Etablis. sportif couvert : 701 à +1500 pers - Hôpital tout établissement de jour - Etablissement flottant: 1 à 700 pers - Salle de Danse / Jeux 21 à 300 pers	- Gare souterraine ou aérienne : 301 à 700 pers - Salle de spectacle : 1500 à 3000 pers - Centre Commercial : 701 à 1500 pers - Bibliothèque : 101 à 700 pers - Administration/Banque :701 à 1500pers - Etablissement d'enseignement : 301 à 1500 pers - Etablis. flottant : 701 à +1500pers - Salle de danse: de 301 à 700 pers - Salle de danse: de 301 à 700 pers - Parc de stationnement couvert max 5 niveaux	- Centre commercial: + 1500 pers - Salle de Danse/Jeux: 701 à 1500 pers - Bibliothèque: 701 à 1500 pers - Salle d'exposition: + 1500 pers - Musée: + 1500 pers	- Salle de spectacle : + 3000 pers - Hôtel - Bibliothèque : + 1500pers - Hopitaux avec locaux à sommeil - Gare souterraine ou aérienne :+700pers -Parc de stationnement couvert +5 niveaux - Maison d'accueil pour personnes âgées et handicapées - Salle de Danse/Jeux : 701 à 1500 pers
CENTRALE	T4P T4P-RF T4-1B T4-2B T4-4B	SBMA SBMAFLASH SBMAME SBMAMEFLASH	SBP2 SBP4 SBP8	BALI4 A BALI72 zones	BAYA4 A BAYA72 zones
DECLENCHEUR MANUEL	4710R1 (standard) 4711R1 (2 contacts) 4713R1 (étanche)	4710R1 4711R1 4713R1	4710R1 4711R1 4713R1	4710R1 4713R1	4710R1 4713R1
DETECTEUR AUTOMATIQUE INCENDIE					OX-8 (conventionnel) TRC 05 (thermovélocimétrique) TSC05 (thermostatique)
INDICATEUR D'ACTION					NIA - NIACS (clignotant et sonore) NIAE(étanche)
DIFFUSEUR SONORE ET DISPOSITIF VISUEL D'ALARME FEU	STILIC; STILIC FLASH; DS06 (étanche); DVAF	SBMA SBMAFLASH SBMAME SBMAMEFLASH	SBS SBSAFLASH SBSAME SBSAMEFLASH	STILIC; DS06 (étanche); DSP03 (message pré-enregistré)	STILIC; DS06 (étanche); DSP03(message pré-enregistré)
TABLEAU DE REPORT			SBR	RP2	RP2